




PORTARIA
PLANTA-BAIXA
ESCALA 1 : 50




CORTE A
S/ESC.




CORTE B
S/ESC.




FACHADA LATERAL ESQUERDA



FACHADA FRONTAL



DETALHE - 1
S/ESC.



DETALHE - 2
S/ESC.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

214.10-03.01-ATS-PE-DE-ARQ-001 - PORTARIA - PLANTA, CORTES E FACHADAS

LEGENDA

- LUMINÁRIA PENDENTE PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, COM REATOR INSTALAÇÃO APARENTE NO TETO.
- LUMINÁRIA TIPO "ARANDELA" PARA UMA LÂMPADA PL DE 23W. INSTALAÇÃO FIXADA NA PAREDE, h=2,50m.
- INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES 10A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=1,20m.
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=1,20m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 15A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=0,30m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 15A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=1,20m.
- PONTO DE FORÇA COM BORNE DE PORCELANA, 40A, 250V. INSTALADO h=2,40m.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. H=1000mm DO PISO
- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA,
- ELETRODUTO QUE DESCE
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO QUE SOBE

NOTAS

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- PARA QUADRO DE ILUMINAÇÃO VER 214.10-03.01-ATS-PE-DE-ELE-004.

0	EMISSION PARA APROVAÇÃO.	CSB	JMA	JMA	15/11/14
---	--------------------------	-----	-----	-----	----------

Nº	DESCRIÇÃO	DES.	VERIF.	APROV.	DATA
REVISÕES					
PROJETO	JONATHAS - CREA 48.137 D				NOVEMBRO/2014
DESENHO	GIVANILDO				NOVEMBRO/2014
VERIFICAÇÃO	JONATHAS				NOVEMBRO/2014
APROVAÇÃO	JONATHAS - CREA 48.137 D				NOVEMBRO/2014
RESPONSÁVEIS	ASSINATURAS				DATA



ESTUDOS AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO DO SERIDÓ - RIO GRANDE DO NORTE

PROJETO EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE CAICÓ
ATERRO SANITÁRIO
PORTARIA - ILUMINAÇÃO
PLANTA E CORTES

Nº DO DESENHO GEOTECHNIQUE	ESCALA
214.10-03.01-ATS-PE-DE-ELE-001	1 : 50
Nº DO DESENHO CLIENTE	FOLHA
...	01/01
	REVISÃO
	0