



FACHADA


PLANTA-BAIXA




FACHADA
S/ESC.




CORTE A-A
S/ESC.



CORTE B-B
S/ESC.



DETALHE - 2
S/ESC.



DETALHE - 1
S/ESC.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

214.10-03.01-ATS-PE-DE-ARQ-002 - ADMINISTRAÇÃO - PLANTA, CORTES E FACHADAS

LEGENDA

- LUMINÁRIA PENDENTE PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, COM REATOR INSTALAÇÃO APARENTE NO TETO.
- LUMINÁRIA TIPO "ARANDELA" PARA UMA LÂMPADA PL DE 23W. INSTALAÇÃO FIXADA NA PAREDE, h=2,50m.
- INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES 10A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=1,20m.
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=1,20m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 15A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=0,30m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 15A, 250V. MONTADO EM CONDULETE TIPO "C", h=1,20m.
- PONTO DE FORÇA COM BORNE DE PORCELANA, 40A, 250V. INSTALADO h=2,40m.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, H=1000mm DO PISO
- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
- ELETRODUTO QUE DESCE
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO

NOTAS

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- PARA QUADRO DE ILUMINAÇÃO VER 214.10-03.01-ATS-PE-DE-ELE-004.



Prop.:

Resp. Técnico:

Expedito Araújo de Lima Junior
Eng. Civil - CREA - 211564794-7

Empreendimento:

ATERRO SANITÁRIO DE CAICÓ

Local:

ZONA RURAL - CAICÓ- RN

Fase:

PROJETO ELÉTRICO - ADMINISTRAÇÃO

Á. da Const. 327,60 m²

Á. de Interv.

Desenho: E.JR

Prancha:

Escala: 1/75

Data: DEZ/22

Direitos Autorais Reservados

15